

VKF Brandschutzanwendung Nr. 13579

Gruppe 142	Rohrisolationen	
Gesuchsteller	L' Isolante K-Flex Srl Via Leonardo da Vinci, 36 20877 Roncello Italy	
Hersteller	L' Isolante K-Flex Srl 20877 Roncello Italy	
Produkt	K-FLEX ST	
Beschrieb	Rohrisolation aus Elastomerschaum RD=45kg/m3	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '919195-14-0412-01' (27.06.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.2
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	
Ausstelldatum	31.12.2014	
Ersetzt Anerkennung vom	04.03.2009	

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 13579

Groupe 142	Isolations de tuyaux	
Requérant	L' Isolante K-Flex Srl Via Leonardo da Vinci, 36 20877 Roncello Italy	
Fabricant	L' Isolante K-Flex Srl 20877 Roncello Italy	
Produit	K-FLEX ST	
Description	Isolation de tuyaux en mousse élastomère PS=45kg/m3	
Utilisation	RF2	
Documentation	Swissi: Prüfbericht '919195-14-0412-01' (27.06.2014)	
Conditions d'essai	AEAI	
Appréciation	Indice d'Incendie:	5.2
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	31.12.2014	
Remplace l'attestation du	04.03.2009	

Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie

U. Z.

Binz

J. Papp

Rappo

