

VKF Brandschutzanwendung Nr. 16662

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	L'Isolante K-Flex Srl Via Leonardo da Vinci, 36 20877 Roncello (MI) Italy	
Hersteller	L'Isolante K-Flex Srl 20877 Roncello (MI) Italy	
Produkt	K-FONIK GK 072	
Beschrieb	Verbundplatte aus K-FONIK GK (1478kg/m3) und K-FLEX ST (45kg/m3), D=14mm	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '919195-14-0412-04' (27.06.2014); VKF, Bern: Anerkennung '13579' (31.12.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3 K-FONIK GK
	Brandkennziffer:	5.2 K-FLEX ST
Gültigkeitsdauer	31.12.2019	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	13.05.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	04.03.2009	

U. Binz

Binz

J. Rappo

Rappo

