


VKF Technische Auskunft Nr. 26988

| | | |
|-------------------------|---|---------|
| Gruppe 132 | Wand-, Deckenbeläge und -bekleidungen | |
| Gesuchsteller | L'Isolante K-Flex Srl Via Leonardo da Vinci, 36 20877 Roncello (MI) Italy | |
| Hersteller | L'Isolante K-Flex Srl 20877 Roncello (MI) Italy | |
| Produkt | K-FLEX SRC | |
| Beschrieb | Akustikplatte aus Elastomerschaum, RD=55kg/m3, D=6-19mm | |
| Anwendung | RF2 | |
| Unterlagen | CSI Bollatte: Prüfbericht '0325\DC\REA\15_1' (22.04.2015), Prüfbericht '0325\DC\REA\15_2' (22.04.2015), Prüfbericht '0549\DC\REA\14_1' (21.07.2014), Prüfbericht '0549\DC\REA\14_2' (21.07.2014), Klassifizierungsbericht '0325\DC\REA\15-4' (25.06.2015); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-002.0-01' (15.04.2016); Hersteller: Leistungserklärung '0113150111-CPR-15' (30.06.2015) | |
| Prüfbestimmungen | EN ISO 11925-2, EN 13823 | |
| Beurteilung | Klassifizierung: | B-s2,d0 |
| Gültigkeitsdauer | 31.12.2021 | |
| Ausstelldatum | 14.12.2016 | |
| Ersetzt Anerkennung vom | - | |
| | Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden | |



Michael Binz



Gérald Rappo

