


## VKF Brandschutzanwendung Nr. 21064

|                         |  |     |
|-------------------------|--|-----|
| Gruppe 123              | Wärmedämmungen, ortsgeschäumt oder geschüttet                    |     |
| Gesuchsteller           | Indisol AG<br>Arastrasse 11<br>8274 Tägerwilen<br>Schweiz        |     |
| Hersteller              | Teko GmbH & Co. Kg<br>68526 Ladenburg<br>Germany                 |     |
| Produkt                 | TEKO-FLOCK, INDI-FLOCK   |     |
| Beschrieb               | Trockenschüttung aus granulierten Mineralfasern, RD=85gk/m3      |     |
| Anwendung               | RF1  |     |
| Unterlagen              | MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '420002078 14-01.1-B' (12.12.2014) |     |
| Prüfbestimmungen        | VKF  |     |
| Beurteilung             | Brandkennziffer:   | 6.3 |
| Gültigkeitsdauer        | 31.12.2020   |     |
| Aussteldatum            | 16.09.2015   |     |
| Ersetzt Anerkennung vom | 01.01.2015   |     |
|                         | Anerkennungsstelle der<br>kantonalen Brandschutzbehörden         |     |



Michael Binz




Gérald Rappo



## Attestation d'utilisation AEAI n° 21064

|                           |  |     |
|---------------------------|--|-----|
| Groupe 123                | Isolations thermiques, mousse injectée sur place ou remplissage  |     |
| Requérant                 | Indisol AG<br>Arastrasse 11<br>8274 Tägerwilen<br>Schweiz        |     |
| Fabricant                 | Teko GmbH & Co. Kg<br>68526 Ladenburg<br>Germany                 |     |
| Produit                   | TEKO-FLOCK, INDI-FLOCK   |     |
| Description               | Remplissage sec en fibres de minérales granulées, PS=85kg/m3     |     |
| Utilisation               | RF1  |     |
| Documentation             | MPA NRW, Erwitte: Prüfbericht '420002078 14-01.1-B' (12.12.2014) |     |
| Conditions d'essai        | AEAI   |     |
| Appréciation              | Indice d'Incendie:   | 6.3 |
| Durée de validité         | 31.12.2020   |     |
| Date d'édition            | 16.09.2015   |     |
| Remplace l'attestation du | 01.01.2015   |     |

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie



Michael Binz



Gérald Rappo



hunTechnisches Datenblatt

## TEKO-Flock / INDI-Flock

Zulassung Z-23.11-1729 / VKF Nr. 21064

Produktbeschreibung Gerissene Flocken aus harzgebundener Steinwolle mit RAL Gütezeichen freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikaliengebotsverordnung und EU Richtlinie 97/96 Anwendung Q

### Allgemeine Eigenschaften

Brandverhalten Nichtbrennbar Baustoffklasse A1  
Schmelzpunkt nach DIN 4102 Teil 17 > 1000 Grad Cel

Temperaturverhalten Verwendung thermisch bis 700 Grad Cel

Chemisches Verhalten Sulfidfrei  
frei von korrosionsfördernden Stoffen

Anwendungsgebiete Lose Wolle zur Verfüllung von **Hohlräumen**

Toxikologie Keine (siehe TRGS 220)

### Spezielle Eigenschaften

Anwendung Granulierte Mineralwolle – Flocken für Kerndämmung  
Im zweischaligem Mauerwerk  
Nach DIN 1053-1 Abschnitt 8.4 5.4

Einbaurohdichtebereich 80 – 100 kg/m<sup>3</sup>

Wärmeleitfähigkeit Nach DIN EN 12667 in Verb. mit Anl. 1 Absch., A2  
Lambda = < 0.0366 W (m.K.)

Wasserabweisende Wirkung Material ist durchgängig hydrophobiert

Gebinde TEKO-Flock in Polyethylen Kunststoffbeutel  
ca. 14 kg

# Bewertungsbestätigung

Reg. Nr. 201804.1907  
Produkt **TEKO-FLOCK / INDI-FLOCK**  
Verwendungszweck Wärmedämmung Aussenwand  
Weitere Angaben BKP 211  
Firma Indisol AG, Ara-Strasse 11, 8274 Tägerwilen

Das Produkt erfüllt die **Anforderungen** von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und erhält die Bewertung eco-2.



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**eco-2**».

**Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:**

- Gut geeignet für MINERGIE-ECO
- Entspricht 2. Priorität ECO-BKP

Diese Bewertung wurde erstmals im April 2018 ausgestellt und ist bis April 2021 gültig.

Zürich, 27. April 2018

Bewertungspartner eco-bau  
Christian Pestalozzi

Geschäftsstelle eco-bau  
Marianne Stähler

# Bewertungsbestätigung

Reg. Nr. 201805.1940  
Produkt **TEKO-FLOCK / INDI-FLOCK**  
Verwendungszweck Wärmedämmung Installationsschächte  
Weitere Angaben BKP 250  
Firma Indisol AG, Ara-Strasse 11, 8274 Tägerwilen

Das Produkt erfüllt die minimalen ökologischen und gesundheitlichen Anforderungen von eco-bau und MINERGIE-ECO und erhält die Bewertung:



Die Bestätigung berechtigt zur Verwendung der Bezeichnung «**basis**».

**Das Produkt darf mit folgenden Eigenschaften beworben werden:**

- Verletzt keine Ausschlusskriterien von MINERGIE-ECO

Diese Bewertung wurde erstmals im Mai 2018 ausgestellt und ist bis Mai 2021 gültig.

Zürich, 16. Mai 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Pestalozzi'.

Bewertungspartner eco-bau  
Christian Pestalozzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Stähler'.

Geschäftsstelle eco-bau  
Marianne Stähler